令和7年度　給水栓水質検査結果

地区名		高松（高松高区配水区末端）												
Ｎｏ	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100/mℓ以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下												
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/ℓ以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下												
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下												
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.01未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/ℓ以下	11.6											
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/ℓ以下	62.8											
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/ℓ以下												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/ℓ以下	0.3未満											
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5											
48	味	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	2度以下	0.1未満											
―	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.30											
―	水温	℃	11.7											
―	気温	℃	10.0											