令和8年度　給水栓水質検査結果

地区名		高松（中沼配水区南部末端）												
Ｎｏ	検査項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100/ｍℓ以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下		0.002										
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/ℓ以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下		0.004未満										
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/ℓ以下		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下		1.1										
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ以下												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下												
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/ℓ以下		0.000005未満										
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/ℓ以下												
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下		0.06未満										
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下		0.002未満										
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下		0.0005未満										
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.003未満										
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下		0.0009										
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下		0.001未満										
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下		0.0018										
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下		0.003未満										
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下		0.0005未満										
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下		0.0009										
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下		0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下		0.01未満										
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満									
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下												
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下												
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下												
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/ℓ以下	17.2	16.4	16.6									
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/ℓ以下	65.3	65.0	66.8									
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下		162										
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下												
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下												
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下												
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下												
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/ℓ以下												
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/ℓ以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.2									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
—	残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.30	0.30	0.30									
—	水温	℃	13.2	17.3	21.8									
—	気温	℃	8.0	18.0	22.0									