

質 疑 回 答 書

件名：公共下水道遠塚マンホールポンプ場機械電気設備工事

〔入札公告〕

項目	質問内容	回 答
2 の(6)のオ	「同種工事とは、公共機関（国、地方公共団体、公団又は公社）が発注した汚水ポンプもしくは雨水ポンプ設備工事とする。」とあるが、汚水ポンプ本体ではなく、マンホールポンプ場の制御盤や水位計の新設または交換工事は、同種工事として認められるか。	認められない。
2 の(6)のオ	「同種工事とは、公共機関（国、地方公共団体、公団又は公社）が発注した汚水ポンプもしくは雨水ポンプ設備工事とする。」とあるが、消雪ポンプの新設または交換工事は、同種工事として認められるか。	認める。
2 の(6)のオ	「同種工事とは、公共機関（国、地方公共団体、公団又は公社）が発注した汚水ポンプもしくは雨水ポンプ設備工事とする。」とあるが、公共機関が発注した際の工事種別は、本工事種別と同様の電気である必要はあるか。	工事種別は問わない。

〔設計図書〕

項目	質問内容	回 答
1	既設盤と仮設ポンプは残置か。	残置する。本工事はすべて新設のため、既設の機械電気設備の取り合いはなく、既設撤去工事はない。
2	通報装置の通信方式は、既設は無線方式となっているが、本工事は NTT 公衆電話回線（PSTN：有線）か。	無線方式。
3	通報装置の通信方式が無線方式の場合、保安器箱は不要に思われるが、取り扱いはどうなるか。	変更対応とする。