

質 疑 応 答 書

工事名：高松小学校空調設備（AC-1～3 系統）改修工事

番号	質問内容	回 答
1	<p>設計図書にて、室外機は「耐超塩害塗装仕様」が選定されておりますが、中東情勢の影響により、当該仕様品はメーカー回答で見積不可・納期未定となっております。</p> <p>また、本工事においては代替可能な製品がないため、「重耐塩仕様」の製品にて見積りを行って差し支えないか、ご教示願います。</p>	<p>中東情勢の影響による現在の供給状況を鑑み、室外機の仕様について「重耐塩仕様」製品での見積りを可とします。</p>